



**KZ.T.06.0607
TESTING**

«ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ» СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «19» қараша күні өзгертілген
«Атырау мұнай өндеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы,
құрылыс 1
Email: czlt@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351

1 парақ
Барлығы 2 парақ

№ 1493 сапа паспорты
ДТ-3-K5 маркалы дизель отыны

ТШ 38.1011348-2003 7 ескертпемен және Кеден одағының
«Автомобиль бен авиация бензиніне, дизель және кеме отынына,
реактивті қозғалтқыш отыны мен мазутқа қойылатын талаптар
туралы» техникалық регламенті (КО ТР 013/2011) талаптарына
сәйкес

Мемлекеттік тізілімінде тіркелген № ЕАЭС КЗ
2310317.13.12.00042 сәйкестік декларациясы 26.10.2024 ж. дейін
жарамды

Қазандық нөмері: 1034-Т-002 Өлшем 2 030 см

Дайындаушы: «Атырау мұнай өндеу зауыты» ЖШС,
Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1

Дайындалған күні: 16.11.2023 ж.

Үлгі МЕМСТ 2517-2012 бойынша сұрыпталған

Тапсырыс беруші: Өндірісті бөлім
«Атырау мұнай өндеу зауыты» ЖШС, Атырау қаласы, Зейнолла
Қабдолов даңғылы, құрылыс 1,
тел.:8 (712 2)259207

Сұрыптау күні 16.11.2023 ж.
Дата отбора 16.11.2023 г.

Үлгінің келіп түскен күні
Дата поступления образца

Лист 1
Всего листов 2

Паспорт качества № 1493
Топливо дизель-ное марки ДТ-3-K5

На соответствие требованиям ТУ 38.1011348-2003 с примечанием 7 и
Технического регламента Таможенного союза «О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС
013/2011)

Декларация о соответствии № ЕАЭС КЗ 2310317.13.12.00042
зарегистрирована в Государственном реестре, действительна по
26.10.2024 г.

Номер резервуара: 1034-Т-002 Замер: 2 030 см

Изготовитель: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий
завод», город Атырау, проспект Зейнолла Қабдолов, строение 1

Дата изготовления: 16.11.2023 г.

Образец отобран по ГОСТ 2517-2012

Заказчик: Производственный отдел
ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,
город Атырау, проспект Зейнолла Қабдолов, строение 1,
тел.:8 (712 2)259207

16.11.2023 ж.
16.11.2023 г.

Сынаууды өткізген күні 16.11.2023 ж.
Дата проведения испытаний 16.11.2023 г.

№ п/п	Көрсеткіш атауы, өлшем бірлігі Наименование показателя, единица измерения	Нормаланған мәні Нормированное значение		Нәтижесі мәні Фактически	Әдіске арналған сұжат белгісі Обозначение документа на метод
		КО ТР 013/2011 бойынша по ТР ТС 013/2011	ТШ 38.1011348-2003 7 ескертпемен бойынша по ТУ 38.1011348-2003 с примечанием 7		
1	Цетан саны, кем емес Цетановое число, не менее	47	47	57,0	ГОСТ 32508-2013
2	Фракциялық құрамы: Фракционный состав: 50% °C температурада айдалады, °C, жоғары емес 50% перегоняется при температуре, °C, не выше 95% °C температурада айдалады, °C, жоғары емес 95% перегоняется при температуре, °C, не выше	- 360	280 360	260 339	ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88)
3	20 °C кезіндегі кинематикалық тұтқырлық, мм ² /с Вязкость кинематическая при 20°C, мм ² /с	-	1,8 - 5,0	4,097	ГОСТ 33-2016
4	Сүзгіштіктің шекті температурасы, °C, жоғары емес Предельная температура фильтруемости, °C, не выше	минус 15	минус 25	минус 29	ГОСТ 22254-92
5	Жабық тиглде анықталатын лап ету температурасы Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле жалпы мақсаттағы дизельдері үшін, °C, төмен емес Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °C, не ниже	30	40	78	ГОСТ 6356-75
6	Полициклды ароматты көмірсутектердің массалық үлесі, %, арттық емес Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	8	8	2,5	ГОСТ EN 12916-2017

2 парак
Барлығы 2 парак

№ 1493 сапа паспорты
ДТ-3-К5 маркалы дизель отыны

Қазандық нөмері: 1034-Т-002 Өлшем 2030 см
Дайындалған күні: 16.11.2023 ж.

Лист 2
Всего листов 2

Паспорт качества № 1493
Топливо дизельное марки ДТ-3-К5

Номер резервуара: 1034-Т-002 Замер: 2030 см
Дата изготовления: 16.11.2023 г.

№ п/п	Көрсеткіш атауы, өлшем бірлігі Наименование показателя, единица измерения	Нормаланған мәні Нормированное значение		Негізгі мәні Фактически	Әдіске арналған құжат белгісі Обозначение документа на метод
		КО ТР 013/2011 бойынша по ТР ТС 013/2011	ТШ 38.1011348-2003 7 ескертпемен бойынша по ТУ 38.1011348-2003 с примечанием 7		
7	Күкірттің массалық үлесі, мг/кг, артық емес Массовая доля серы, мг/кг, не более	10	-	5 тен кем менее 5	ГОСТ ISO 20884-2016
	Күкірттің массалық үлесі, %, артық емес Массовая доля серы, %, не более	-	0,001	0,0005 тен кем менее 0,0005	
8	Майлағыш бейімділік: 60°C кезіндегі тозу дағының түзетілген диаметрі, мкм, артық емес Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60°C, мкм, не более	анықталмайды не определяется	460	417	ГОСТ ISO 12156-1-2012
9	Мыс тілімшесінде сынау Коррозия медной пластинки (3ч при 50°C)	-	төзімді выдерживает	төзімді выдерживает	ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85)
10	Қышқылдық, мг КОН отынның 100 см ³ , артық емес Кислотность, мг КОН на 100 см ³ топлива, не более	-	5,00	2,31	ГОСТ 5985-79
11	Күлділігі, %, артық емес, %, артық емес Зольность, %, не более	-	0,01	0,005	ГОСТ 1461-75
12	10 пайыздық қалдықтың кокстелінуі, %, артық емес Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, %, не более	-	0,20	0,05	ГОСТ 19932-99 (ИСО 6615-93)
13	Механикалық қоспалар мен судың мөлшері Содержание механических примесей и воды	-	жоқ отсутствие	жоқ отсутствие	Көз шамысымен ТШ 38.1011348-2003 6.4 т.бойынша толықтыруымен Визуально с дополнением по п.6.4 ТУ 38.1011348-2003
14	Түсі, ЦНТ бірлігі, артық емес Цвет, ед. ЦНТ, не более	-	2,0	0,5	ГОСТ 20284-74
15	15°C кезіндегі тығыздық, кг/м ³ , артық емес Плотность при 15°C, кг/м ³ , не более	-	843,4		ГОСТ Р 51069-97

Қосындылар туралы мәліметтер: ДТ-3-К5 маркалы дизель отыны тозуға қарсы «ArenLub» қосындысын құрайды құрайды - бытыратқыш, отынға енгізілетін қосынды саны өндірістің технологиясымен келіленеді.

Сведения о присадках: Топливо дизельное марки ДТ-3-К5 содержит противизносную присадку «ArenLub» - количество вводимой присадки гарантируется технологией производства.

Ескертпе: жөнелту кезінде ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер (АШТӨ) үшін 100 ppm дозасы бар бояғыш қосылады.

Примечание: при отпуске для сельхозтоваропроизводителя (СХТП) добавляется краситель с дозировкой 100 ppm.

Паспортта көрсетілген сынау нәтижелері сынаудан өткен үлгіге ғана тиесілі.

«АМӨЗ» ЖШС «Орталық зертханасы» сынақ орталығы

сынақ зертханасының атауы

рұқсатынсыз паспортты толықтай немесе ішінара көшіруге тыйым салынады.

Результаты испытаний настоящего паспорта относятся только к образцу, прошедшему испытания.

Паспорт не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения

Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АМӨЗ»

наименование испытательной лаборатории

Ауысымды химик
Химик сменный



Қолы/подпись

Рахимова К.А.

тегі, аты, жөні / фамилия, имя, отчество

Берілген күні : 17.11.2023 ж.
Дата выдачи : 17.11.2023 г.