

«ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ» СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2024 жылдың «30» желтоқсанында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
«Атырау мұнай өндеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы,
құрылыс 1
Email: czl@anpz.kmg.kz тел: 8/7122/ 259 351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «30» декабря 2024 года
Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский
нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, г.Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1
Email: czl@anpz.kmg.kz тел: 8/7122/ 259 351

1 парак
Барлығы 2 парак

Лист 1
Всего листов 2

№ 214 сапа паспорты
ДТ-Л-К4 таңбалы дизель отыны

Паспорт качества № 214
Топливо дизельное марки ДТ-Л-К4

ЖШС СТ 40319154-40-2020 және Кеден одағының «Автокөлік пен авиация бензиніне, дизель және кеме отынына, реактивті қозғалтқыш отыны мен мазутқа қойылатын талаптар туралы» техникалық регламенті (КО ТР 013/2011) талаптарына сәйкес

На соответствие требованиям СТ ТОО 40319154-40-2020 и Технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011)

Мемлекеттік тізілімінде тіркелген № ЕАЭС KZ 2310317.13.12.00080 сәйкестік декларациясы 13.04.2025 ж. дейін жарамды

Декларация о соответствии № ЕАЭС KZ 2310317.13.12.00080 зарегистрирована в Государственном реестре, действительна по 13.04.2025 г.

Қазандық нөмері: 1034-Т-004 Өлшем 2 027 см
Дайындаушы: «Атырау мұнай өндеу зауыты» ЖШС,
Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1
Дайындалған күні: 09.04.2025 ж.

Номер резервуара: 1034-Т-004 Замер: 2 027 см
Изготовитель: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1
Дата изготовления: 09.04.2025 г.
Образец отобран по ГОСТ 2517-2012

Үлгі ГОСТ 2517-2012 бойынша сұрыпталған
Тапсырыс беруші: Өндірісті бөлім
«Атырау мұнай өндеу зауыты» ЖШС, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1,
тел.: 8 (712 2) 259207

Заказчик: Производственный отдел
ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,
город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1,
тел.: 8 (712 2) 259207

Сұрыптау күні 09.04.2025 ж. Үлгінің келіп түскен күні 09.04.2025 ж. Сынауды өткізген күні 09.04.2025 ж.
Дата отбора 09.04.2025 г. Дата поступления образца 09.04.2025 г. Дата проведения испытаний 09.04.2025 г.

№ п/п	Көрсеткіш атауы, өлшем бірлігі Наименование показателя, единица измерения	Нормаланған мәні Нормированное значение		Негізгі мәні Фактически	Әдіске арналған құжат белгісі Обозначение документа на метод
		КО ТР 013/2011 бойынша по ТР ТС 013/2011	ЖШС СТ 40319154-40-2020 бойынша по СТ ТОО 40319154-40-2020		
1	Цетан саны, кем емес Цетановое число, не менее	51	51,0	60,0	ГОСТ 32508-2013
2	Цетан индексі, пункт, кем емес Цетановый индекс, пункт, не менее	-	46	60,2	СТ РК ИСО 4264-2005
3	Фракциялық құрамы: Фракционный состав: 180°C температура кезінде айдалады, %, артық емес При температуре 180°C перегоняется, %, не более	-	10	0	ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88)
	95% °C температурада айдалады, °C, жоғары емес 95% перегоняется при температуре, °C, не выше	360	360	358	
4	40°C кезіндегі кинематикалық тұтқырлық, мм²/с Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с	-	2,0 - 4,5	2,935	ГОСТ 33-2016
5	Қату температурасы, °C, жоғары емес Температура застывания, °C, не выше	-	0	0	ГОСТ 20287-91
6	Жабық тигльде анықталатын лап ету температурасы, °C, төмен емес Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °C, не ниже	55	55	71	ГОСТ 6356-75
7	Полициклды ароматты көмірсутектердің массалық үлесі, %, артық емес Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	11	11	2,0	ГОСТ EN 12916-2017
8	Күкірттің массалық үлесі, мг/кг, артық емес Массовая доля серы, мг/кг, не более	50	50,0	21	ГОСТ ISO 20884-2016

№ 214 сапа паспорты
ДТ-Л-К4 таңбалы дизель отыны

Паспорт качества № 214
Топливо дизельное марки ДТ-Л-К4

Қазандық нөмері: 1034-Т-004 Өлшем 2027 см
Дайындалған күні: 09.04.2025 ж.

Номер резервуара: 1034-Т-004 Замер: 2027 см
Дата изготовления: 09.04.2025 г.

№ п/п	Көрсеткіш атауы, өлшем бірлігі Наименование показателя, единица измерения	Нормаланған мәні Нормированное значение		Негізгі мәні Фактически	Әдіске арналған құжат белгісі Обозначение документа на метод
		КО ТР 013/2011 бойынша по ТР ТС 013/2011	ЖШС СТ 40319154-40-2020 бойынша по СТ ТОО 40319154-40-2020		
9	Майлау қабілеттілігі: 60°C кезіндегі тозу дағаның (wsd 1,4) түзетілген диаметрі, мкм, артық емес Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60°C, мкм, не более	460	460	457	ГОСТ ISO 12156-1-2012
10	Мыс тілімшесінің коорзиясы (50°C кезінде 3 сағат), шкала бойынша бірлік Коррозия медной пластинки (3ч при 50°C), единицы по шкале	-	Класс 1	Класс 1	ГОСТ 32329-2013
11	Күлділігі, % масс., артық емес Зольность, % масс., не более	-	0,01	0,005	ГОСТ 1461-75
12	10%- дық қалдықтың кокстелігі, % масс., артық емес Коксуемость 10%-ного остатка, % масс., не более	-	0,2	0,08	ГОСТ 32392-2013
13	*Механикалық қоспалар мен судың мөлшері *Содержание механических примесей и воды	-	сынақты көтереді выдерживает испытание	сынақты көтереді выдерживает испытание	ГОСТ 33196-2014
14	15°C кезіндегі тығыздық, кг/м³ Плотность при 15°C, кг/м³	-	800,0-845,0	822,5	ГОСТ 31392-2009

*Қосымша ақпарат: сынақ зертханалық жағдайда өткізілді, бөлменің температурасы 21°C

*Дополнительная информация: испытание проводилось в лабораторных условиях, температура помещения 21°C

Қосындылар туралы мәліметтер: ДТ-Л-К4 таңбалы дизель отыны тозуға қарсы «КМС LUB» қосындысын құрайды - бытыратқыш, отынға енгізілетін қосынды саны өндірістің технологиясымен кепілденеді.

Сведения о присадках: Топливо дизельное марки ДТ-Л-К4 содержит противоизносную присадку «КМС LUB» - количество вводимой присадки гарантируется технологией производства.

Ескертпе: жөнелту кезінде ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер (АШТӨ) үшін 100 ppm дозасы бар бояғыш қосылады.

Примечание: при отгрузке для сельхозтоваропроизводителя (СХТП) добавляется краситель с дозировкой 100 ppm.

Паспортта көрсетілген сынау нәтижелері сынаудан өткен партияның үлгісіне таралады.

«АМӨЗ» ЖШС «Орталық зауыт зертханасы» сынақ орталығы

сынақ зертханасының атауы

рұқсатынсыз паспортты толықтай немесе ішінара көшіруге тыйым салынады.

Результаты испытаний настоящего паспорта относятся к образцу партии, прошедшему испытанию.

Паспорт не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения

Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

наименование испытательной лаборатории

«ОЗЗ» СО басшысы
Начальник ИЦ «ЦЗЛ»

Ауысымды химик
Химик сменный



Сарсенгалиева Г.М.

тегі, аты, жөні / фамилия, инициалы

Джакумбаева Г.К.

тегі, аты, жөні / фамилия, инициалы

Берілген күні : 09.04.2025 ж.

Дата выдачи : 09.04.2025 г.