



ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»

ПАСПОРТ № 1343

Газ углеводородный сжиженный топливный для коммунально-бытового потребления марки БТ ГОСТ 20448-2018, ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива».

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, СТ РК ISO 50001

Дата изготовления продукта 18.05.2025

Годе в течение 6 месяцев с даты изготовления

Номер резервуара 31416Замер резервуара 20X

Изготовитель: Республика Казахстан, 160011, г. Шымкент, Енбекшинский район, квартал № 264, здание 1, ТОО «ПКОП», тел.: 8 (7252) 241 100, факс: 8 (7252) 436021

Наименование показателя	норма по ТР ЕАЭС 036/2016	норма по ГОСТ 20448-2018	фактически
1 Массовая доля компонентов, %:			
сумма метана, этана и этилена	-	не нормируется	0,33
сумма пропана и пропилена	-	не нормируется	18,49
сумма бутанов и бутиленов, не менее	-	60	82,17
2 Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более	0,013	0,013	0,0023
в том числе сероводорода, не более	0,003	0,003	0,00
3 Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре плюс 45 °С, не более	1,6	1,6	0,58
4 Объемная доля жидкого остатка при 20 °С, %, не более	1,8	1,8	0,00
5 Содержание свободной воды и щелочи	отсутствие	отсутствие	0,00
6 Плотность газа при 20 °С, кг/м³	-	-	558

Одоранты отсутствуют

Начальник испытательной лаборатории:

Контрольный мастер:

Дата выдачи паспорта:

Базарбаева Г.Б.

Джолдасбаева Е.А.

Продукция соответствует требованиям безопасности согласно декларации о соответствии ЕАЭС № KZ. 5110317.13.12. 00865 от 13.04.2023 г.

Сделано в Республике Казахстан



ионизатор

ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»

ПАСПОРТ № 1452

Газ углеводородный сжиженный топливный для коммунально-бытового потребления марки ПБТ ГОСТ 20448-2018, ТР ЕАЭС 036/2016 «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива».

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, СТ РК ISO 50001

Дата изготовления продукта 19.05.2025

Годен в течение 6 месяцев с даты изготовления

Номер резервуара 313/18Замер резервуара 778

Адрес: Республика Казахстан, 160011, г. Шымкент, Енбекшинский район, квартал № 264, здание 1, ТОО «ПКОП»

тел.: 8 (7252) 241 100 факс: 8 (7252) 436021

Наименование показателя	норма по ТР ЕАЭС 036/2016	норма по ГОСТ 20448-2018	фактически
1 Массовая доля компонентов, %:			
сумма метана, этана и этилена	-	не нормируется	0,0
сумма пропана и пропилена	-	не нормируется	59,99
сумма бутанов и бутиленов, не менее	-	60	39,92
2 Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более	0,013	0,013	0,022
в том числе сероводорода, не более	0,003	0,003	0,0
3 Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре плюс 45 °С, не более	1,6	1,6	1,1
4 Объемная доля жидкого остатка при 20 °С, %, не более	1,8	1,6	0,0
5 Содержание свободной воды и щелочи	отсутствие	отсутствие	0,0
6 Плотность газа при 20 °С, кг/м³	-	-	53,4

Одоранты отсутствуют

Начальник испытательной лаборатории

Контрольный мастер:

Дата выдачи паспорта:

Продукция соответствует требованиям безопасности согласно декларации о соответствии ЕАЭС № KZ.5110317.13.12.00864 от 13.04.2023 г.

Сделано в Республике Казахстан

Базарбаева Г.Б.

Мырзабекова С.Т.

