

SGS

EAC

KZ.T.14.E1162
TESTING

F3 KZ-NR(OGC)PPR-DP-03.16-2024

САПА ПАСПОРТЫ / ПАСПОРТ КАЧЕСТВА / PASSPORT OF QUALITY

№ 1228.01 Паспорт
Тапсырыс беруші "ПМХЗ" ЖШС
Өндіруші "ПМХЗ" ЖШС
Отын мазуты 100, 3,00%, күлді, 25 °C
МЕМСТ 10585-2013
СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
№ KZ.7500610.01.01.00073
25/09/2025 дейін іс-әрекетте
СӘЙКЕСТІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ
№ ЕАЭО KZ.7500610.13.12.00038
25/09/2025 дейін іс-әрекетте
Сынама алу әдісі: МЕМСТ 2517-2012
Резервуар нөмірі: 30-3.
Құйылған, см, 11.05.2025 ж № 445
анықтамасына сәйкес: 1 011
Партия нөмірі: 1228.01
Дайындау мерзімі: 11.05.25
Сынама аларды іріктеу күні: 11.05.25
Сынама № 2193862
Жұмыс № 2010114

Паспорт № 1228.01
Заказчик ТОО "ПНХЗ"
Изготовитель ТОО "ПНХЗ"
Мазут топочный 100, 3,00%, зольный, 25 °C
ГОСТ 10585-2013
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ KZ.7500610.01.01.00073
действителен до 25/09/2025
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ ЕАЭС KZ.7500610.13.12.00038
действительна до 25/09/2025
Метод отбора проб: ГОСТ 2517-2012
Номер резервуара: 30-3.
Взлив, см, согласно справке № 445 от
11.05.2025 : 1 011
Номер партии: 1228.01
Дата изготовления: 11.05.25
Дата отбора проб: 11.05.25
Проба № 2193862
Работа № 2010114

Passport # 1228.01
Customer LLP "POCR"
Manufacturer LLP "POCR"
Residual Fuel Oil 100, 3,00%, ashy, 25 °C
GOST 10585-2013
CERTIFICATE OF CONFORMITY
KZ.7500610.01.01.00073
Validity: 25/09/2025
DECLARATION OF CONFORMITY
EAEU KZ.7500610.13.12.00038
Validity: 25/09/2025
Sampling method: GOST 2517-2012
Storage: 30-3.
Filling, cm, according act # 445 dd
11.05.2025: 1 011
Batch number: 1228.01
Release date: 11.05.25
Sampling Date: 11.05.25
Sample # 2193862
Order # 2010114

№қ/б №п/п #s/n	Көрсеткіштердің атауы (Наименование показателей) Test Description	Нормативтік құжат Норматив- ный документ Test Method	МЕМСТ 10585-2013 бойынша нормасы Норма по ГОСТ 10585-2013 Standard as per GOST 10585-2013	КО 013/2011 ТР бойынша нормасы Норма по ТР TC 013/2011 Standard as per TR CU 013/2011	Нақты деректер Фактические данные Test Results
1.	100°C-тағы шартты тұтқырлығы, ВУ градусы, көп емес	МЕМСТ 6258-85	6.80	-	3.07
	Вязкость условная при 100°C, градусы ВУ, не более	ГОСТ 6258-85			
	Relative viscosity at 100°C, degrees, RV, not more than	GOST 6258-85			
2.	Күлділігі, %, көп емес	МЕМСТ 1461-75	0.14	-	0.05
	Зольность, %, не более	ГОСТ 1461-75			
	Ash content, %, not more than	GOST 1461-75			
3.	Механикалық қоспалардың массалық үлесі, %, көп емес	МЕМСТ 6370-2018	1.0	-	0.02
	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370-2018			
	Mechanical impurities, mass, %, not more than	GOST 6370-2018			
4.	Судың массалық үлесі, %, көп емес	МЕМСТ 2477-2014	1.0	-	0.3
	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477-2014			
	Mass fraction of water, %, not more than	GOST 2477-2014			

№к/б №п/п #s/n	Көрсеткіштердің атауы (Наименование показателей) Test Description	Нормативтік құжат Норматив- ный документ Test Method	МЕМСТ 10585-2013 бойынша нормасы Норма по ГОСТ 10585-2013 Standard as per GOST 10585-2013	КО 013/2011 ТР бойынша нормасы Норма по ТР TC 013/2011 Standard as per TR CU 013/2011	Нақты деректер Фактические данные Test Results
5.	Суда еритін қышқылдар мен сілтілер мөлшері	МЕМСТ 6307-75	жоқ	-	жоқ
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307-75	отсутствие		отсутствие
	Water-soluble acids and alkali content	GOST 6307-75	no		no
6.	Күкірттің массалық үлесі, %, көп емес	МЕМСТ 32139-2019	3.00	3.5	2.61
	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ 32139-2019			
	Mass fraction of sulfur, %, not more than	GOST 32139-2019			
7.	Күкіртсутегінің мөлшері, ppm (мг/кг), көп емес	МЕМСТ 33198-2014	10	10	8.40
	Содержание сероводорода, ppm (мг/кг), не более	ГОСТ 33198-2014			
	Hydrogen sulfide content, ppm (mg/kg), not more than	GOST 33198-2014			
8.	Ашық отбақыраштағы тұтану температурасы, °C, төмен емес	МЕМСТ 4333-2014	110	90	195
	Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	ГОСТ 4333-2014			
	Open-cup flash point, °C, not lower than	GOST 4333-2014			
9.	Қату температурасы, °C, жоғары емес	МЕМСТ 20287-91 Б әдісі	25	-	7
	Температура застывания, °C, не выше	ГОСТ 20287-91 метод Б			
	Pour point, °C, not higher than	GOST 20287-91 method B			
10.	Құрғақ отынға қайта есептелгендегі (сұрыптал.) жану жылулығы (төменгі), кДж/кг, кем емес	МЕМСТ 21261-91	39900	-	40370
	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), кДж/кг, не менее	ГОСТ 21261-91			
	Heat of combustion (low) as recalculated for dry fuel (non-condemning), kJ/kg, not less than	GOST 21261-91			
11.	15°C-тағы тығыздығы, кг/м³	МЕМСТ 31392-2009	нормаланбаған - белг.міндетті	-	994.8
	Плотность при 15°C, кг/м³	ГОСТ 31392-2009	не норм. - опр.обязат.		
	Density at 15°C, kg/m³	GOST 31392-2009	it is not rated, but is to be analyzed		
12.	20°C-тағы тығыздығы, кг/м³	МЕМСТ 3900-2022	нормаланбайды	-	991.4
	Плотность при 20°C, кг/м³	ГОСТ 3900-2022	не нормируется		
	Density at 20°C, kg/m³	GOST 3900-2022	not rationed		

№к/б №п/п #s/n	Көрсеткіштердің атауы (Наименование показателей) Test Description	Нормативтік құжат Норматив- ный документ Test Method	МЕМСТ 10585-2013 бойынша нормасы Норма по ГОСТ 10585-2013 Standard as per GOST 10585-2013	КО 013/2011 ТР бойынша нормасы Норма по ТР ТС 013/2011 Standard as per TR CU 013/2011	Нақты деректер Фактические данные Test Results
13.	350 °C дейін қайнататын фракцияның шығымы, % көл.	ҚР СТ АСТМ Д 1160-2010	нормаланбайды	-	7
	Выход фракции, выкипающей до 350°C, % об.	СТ РК АСТМ Д 1160-2010	не нормируется		
	Recovered at 350 °C, % vol.	ST RK ASTM D 1160-2010	not rationed		

Резервуардағы, вагонцистернадағы өнімді құю (немесе өнімнің тоннажы бойынша), өнімнің атауын, серия нөмірі және шығарылған күнін бойынша ақпарат "ПМХЗ" ЖШС-мен ұсынылған.

Информация о взлвие продукта в резервуаре, вагоноцистернах (либо тоннаж продукта), наименовании продукции, номере партии и дате изготовления предоставлена ТОО "ПНХЗ".

Information on innage of the product in the shore tank, RTC (or on tonnage of the product), the name of the product, batch number and the date of manufacture provided by LLP "POCR".

Сынақ хаттамасының деректері бойынша п. 10 сынақтарының нәтижелері 10.04.2025 № 726.01.

Сынақ хаттамасының деректері бойынша п. п. 2,3,5 сынақтарының нәтижелері 30.04.2025 № 933.01.

Сынақ хаттамасының деректері бойынша п. п. 1,4,6,7,8,9,11,13 сынақтарының нәтижелері 11.05.2025 № 1034.01.

Результаты испытаний п. 10 по данным Протокола испытаний № 726.01 от 10.04.2025.

Результаты испытаний п.п. 2,3,5 по данным Протокола испытаний № 933.01 от 30.04.2025.

Результаты испытаний п.п. 1,4,6,7,8,9,11,13 по данным Протокола испытаний № 1034.01 от 11.05.2025.

Test results of the item 10 according to the Test Report No. 726.01 from 10.04.2025.

Test results of the item 2,3,5 according to the Test Report No. 933.01 from 30.04.2025.

Test results of the item 1,4,6,7,8,9,11,13 according to the Test Report No. 1034.01 from 11.05.2025.

Ескерту: 1) көрсеткіш тұтынушының талабы бойынша анықталады

Примечание: 1) показатель определяется по требованию потребителя

Note: 1) parameter is to be determined upon request of consumer

Қорытынды: Отын мазуты МЕМСТ 10585-2013 «Мұнай отыны. Мазут. Техникалық шарттар» және Кеден одағы комиссиясының 18.10.2011 жылғы № 826 шешімімен бекітілген КО ТР 013/2011 «Автомобиль және авиабензинге, дизель және кеме отынына, реактивті қозғалтқыштарға және мазутқа қойылған талаптарына» сәйкес.

Закключение: Мазут топочный соответствует требованиям ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия» и требованиям ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 826.

Conclusion: Residual Fuel Oil corresponds to GOST 10585-2013 «Petroleum fuel. Fuel oil. Specifications» and the requirements of TR CU 013/2011 "On the requirements for motor and aviation gasoline, diesel and marine fuel, jet fuel and fuel oil" approved by the decision of the Commission of the Customs Union # 826 from 18.10.2011.

Өндіруші туралы ақпарат: «Павлодар мұнай-химия зауыты» ЖШС, Қазақстан, Павлодар облысы, Павлодар қ., 140000, Химкомбинатовская көшесі, 1., Тел.: +7 (7182) 39-63-97, e-mail: kanc@pnhz.kz

Ақпарат «ПМХЗ» ЖШС ұсынған

Информация об изготовителе: ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, 140000, улица Химкомбинатовская, 1, Тел: +7 (7182) 39-63-97, e-mail: kanc@pnhz.kz

Информация предоставлена ТОО «ПНХЗ»

Information about the manufacturer: Pavlodar Oil Chemistry Refinery LLP, Kazakhstan, Pavlodar region, Pavlodar, 140000, street Khimkombinatovskaya, 1, Tel.: +7 (7182) 39-63-97, e-mail: kanc@pnhz.kz

Information provided by POCR LLP



Кезекші инженер-лаборант:
Дежурный инженер-лаборант:
Laboratory engineer on duty:

Качура Ю.А.

Kachura Y.A.

Паспорттың берілген мерзімі:
Дата выдачи паспорта:
Date of issue of passport:

11.05.2025

- ПАСПОРТТЫҢ СОҢЫ / КОНЕЦ ПАСПОРТА / THE END OF PASSPORT -

SGS Kazakhstan LTD

Laboratory: 1, Khimkombinatovskaya str., Pavlodar, 140000, Kazakhstan, +7 (7182) 39-63-34
Office: 151, Myrnbayev str., Almaty, 050040, Kazakhstan, business center "VERUM"

Member of SGS Group

Бет/Стр./Page 3/3